

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2010/018

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr:

**Ocelové vnitřní dveřní křídlo - typ ADORY OP, OS IV
otočné, piné a prosklené s průhledítkem, jednokřídlové a dvoukřídlové, osazené do ocelové zárubně,
včetně pevných bočních dílů a nadsvětlíků a jejich sestavy**

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

**Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun
IČ: 25292331**

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

přezkoumala podklady pro... obcem, ... la p... ní zkou... y... zorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že... obek s... je požad... stanov... e... amí, stavebním technickým osvědčením, které souvisej... dními... tavky. Jedn... náci... í

VZOR

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 ČSN 73 0810 STO 209-019-10	EW15-90 DP1; EW15-90 S_m DP1; EI₂ 15-90 DP1; EI₂ 15-90 S_m DP1.
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-019-10	S_m

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. PC – 018 – 10 ze dne 23.09.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a zobrazení certifikovaného výrobku.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením na něž byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-019-10 ze dne 22.09.2010 a jeho platnost je omezena do 30.09.2015.



Zlín, 23. září 2010

MENDELU, Zkušebna STV, Loučky 304, 763 02 Zlín


Ing. Marek Polášek, Ph.D.
zástupce vedoucího AO 209

