

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2010/013

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr:

Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché ADORY – EURO 68, včetně pevně prosklených a plných dílů a jejich sestavy

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

IČ: 25292331

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Součinitel prostupu tepla	ČSN EN 14351-1	$U_w = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 ČSN 73 0810 STO 209-014-10	EW 15-30-C DP3; EW 15-30-C S_m DP3; EI₁ 15-30-C DP3; EI₁ 15-30-C S_m DP3; EI 45 DP3.
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-014-10	S_m

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a od výrobce poskytnutou technickou dokumentací podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. 013/2010 ze dne 22.09.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, zápis o řízení výroby a zjištění chyb a jejich odstranění.

Tento certifikát zůstává v platnosti, pokud výrobce, kterému byla udělena autorizace, dodává výrobky, které splňují požadavky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením a zjištěném systému řízení výroby v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit ji vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-014-10 ze dne 22.09.2010 a jeho platnost je omezena do 30.09.2015.

Zlín, 23. září 2010

MENDELU, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín



Ing. Marek Polášek, Ph.D.
zástupce vedoucího AO 209

