

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2010/017

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr:

**Ocelové vnitřní dveřní křídlo - typ ADORY OP II
otočné, plné, s průhledítkem, jednokřídlové a dvoukřídlové
osazené do ocelové zárubně**

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

IČ: 25292331

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti nárazu měkký a těžkým tělesem	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	ČSN EN 12400	třída 5
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 ČSN 73 0810 STO 209-018-10	EW15-60 DP1; EW15-60 S_m DP1; EI₂ 15-45 DP1; EI₂15-45 S_m DP1.
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-018-10	S_m

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a souvisejícími technickými dokumenty podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. P-017 ze dne 23.09.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, závěrů zjišťování a zjištění celkově ověřované výroby. Tento certifikát zůstává v platnosti, pokud výrobce splňuje požadavky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením a souvisejícími technickými dokumenty v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit již vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-018-10 ze dne 22.09.2010 a jeho platnost je omezena do 30.09.2015.

Zlín, 23. září 2010

MENDELU, Zkušebna STV, Douky 304, 763 02 Zlín



Ing. Marek Polášek, Ph.D.
zástupce vedoucího AO 209

