

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2010/014

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární, požárně kouřotěsný a kouřotěsný uzávěr:

Dřevěné rámové dveře - typ ADORY RDS , otočné s polodrážkou, plně a prosklené, jednokřídlové a dvoukřídlové, včetně pevných bočních dílů a nadsvětlíků a jejich sestavy

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

**Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun
IČ: 25292331**

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

**Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun
závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378
IČ: 25292331**

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 ČSN 73 0810 STO 209-015-10	EW15-30-C DP3; EW15-30-C S_m DP3; EI₁ 15-30-C DP3; EI₁15-30-C S_m DP3; EW45 DP3; EI 45 DP3.
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2+A1 STO 209-015-10	S_m

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídající technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. PO 14 ze dne 23. 9. 2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, zápis o průběhu a zobrazení certifikované výroby. Tento certifikát zůstává v platnosti, pokud výrobce splňuje požadavky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením a pokud byl předán odkaz na technický systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-015-10 ze dne 22.09.2010 a jeho platnost je omezena do 30.09.2015.

Zlín, 23. září 2010

MENDELU, Zkušebna STV, Louckv 304, 763 02 Zlín



Ing. Marek Polášek, Ph.D.
zástupce vedoucího AO 209

