

AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2010, vydané ÚNMZ dne 9. dubna 2010

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5a/2010/011

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Požární uzávěr:

**Dřevěná vnitřní obložková nebo rámová zárubeň
pro jednokřídlové a dvoukřídlové dveře otočné**

Výrobce:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

IČ: 25292331

Místo výroby:

ADOR CZ s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

závod 30 – 561 02 Dolní Dobrouč 378

IČ: 25292331

prezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že tento výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky. Jedná se o následující:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti svislému zatížení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti statickému kroucení	ČSN EN 1192	třída 3
Odolnost proti nárazu měkký a těžkým tělesem	ČSN EN 1192	třída 3
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2+A1 ČSN 73 0810 STO 209-012-10	EW 15-30-C / DP3 EI₂ 15-30-C / DP3

Dále zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. PC – 011 – 10 ze dne 23.09.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, zápis z jednání a další údaje.

Tento certifikát zůstává v platnosti do doby, kdy se po něm bude požadovat, pokud výrobky uvedené v určených normách, stavebním technickém osvědčením a v uvedených požadavcích, které jsou uvedeny v tomto certifikátu, v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jednou za 2 měsíce kontrolu řízení výroby v místě výroby podle ustanovení §5a odst. 4. Pokud zjištění ukáží, že je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

Certifikát je vydán na dobu neomezenou. Tento výtisk certifikátu je navázán na Stavební technické osvědčení č. 209-012-10 ze dne 22.09.2010 a jeho platnost je omezena do 30.09.2015.



Zlín, 23. září 2010

MENDELŮ, Zkušebna STV, Louky 304, 763 02 Zlín

Ing. Marek Polášek, Ph.D.
zástupce vedoucího AO 209