

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení



Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Jako výrobce dřevěných požárních uzávěrů (okna, dveře, stěny), Vám nabízíme službu kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001Sb.

Požární uzávěry patří mezi důležité druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Omezují šíření požáru a výrazně zvyšují požární bezpečnost staveb, proto by se pravidelná kontrola těchto uzávěrů neměla podceňovat.

Samotná kontrola provozuschopnosti se skládá z vizuální kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, dále pak označení a kontroly neporušenosti požární pásky požárního uzávěru. Je třeba ji vykonat nejméně jednou za 12 měsíců, přičemž je prováděna ve lhůtách určených všeobecně právním předpisem pro vykonávání preventivních požárních prohlídek osobami pověřenými a proškolenými výrobcem.

Po dokončení kontroly PBZ je vždy vystaven doklad o kontrole provozuschopnosti a následně po uhrazení faktury je předána dokumentace kontrolovaných požárně bezpečnostních uzávěrů, která může být vyžádání doplněna o fotodokumentaci.

Pokud při kontrole požárních uzávěrů zjistíme, že jsou některé neprovozuschopné, můžeme Vám vypracovat cenovou nabídku na opravu či výměnu uzávěrů a po odsouhlasení cenové nabídky, zařízení opět uvedeme do provozuschopného stavu.

Cena kontroly provozuschopnosti se určuje individuálně a to především podle počtu kontrolovaných požárních uzávěrů. V případě zájmu Vám vypracujeme cenovou nabídku. Více info naleznete i na našich internetových stránkách www.ador.cz.